

Перечень закупаемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
234310.300.000007	Изолятор	керамический, опорно-стержневой	Изолятор:опорный стержневой-110кВ, ИОС-110/400	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	32,00	31224,00	999168,00
259929.490.000016	Серьга	тип СР, металлическая	Серьга:СР-7-16	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	134,00	1335,00	178890,00
259929.490.000016	Серьга	тип СР, металлическая	Серьга:СР-12-16	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	60,00	1552,00	93120,00
259929.490.000045	Крюк	штанговый, металлический	Крюк:высоковольтные, КВ-22	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	10,00	3029,00	30290,00
259929.490.000227	Узел	тип КГП	Узел:КГП-7-1	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	20,00	2173,00	43460,00
259929.490.000270	Кронштейн	для крепления подкоса при установке опор, узел крепления	Кронштейн:У4	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	3,00	19246,00	57738,00

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Изолятор (234310.300.000007) шт.
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** керамический, опорно-стержневой
3. **Дополнительная характеристика:** опорный стержневой-110кВ, ИОС-110/400
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Испытательное напряжение грозового импульса – 480 кВ
 - 4.2. Номинальное напряжение 110кВ
 - 4.3. Номинальный ток 1000А
 - 4.4. Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН – 4
 - 4.5. Минимальный разрушающий момент при кручении, кН*м – 250
 - 4.6. Длина пути утечки, см – 190
5. **Прочие характеристики:**
 - 5.1. Масса 67 кг.
 - 5.2. Изоляторы ИОС предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токов проводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 9984-85
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления

- Главный инженер

Бердиханов А.Е.

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год
16 группа «Линейно-подвесная арматура»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Серьга (259929.490.000016)
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** тип СР, металлическая
3. **Дополнительная характеристика:** СР-7-16
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Для комплектации изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи.
 - 4.2. Для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек.
 - 4.3. Размеры, мм: b-16, D-42, D1-17, d-17, H-99,4, H1-65, масса-0,30кг, разрушающая нагрузка-70 кН.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления
–Главный инженер АО «АЖК»**

10

А.Бердыханов

С. Мафиз

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №3

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Серьга (259929.490.000016)
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** тип СР, металлическая
3. **Дополнительная характеристика:** СР-12-16
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Для комплектации изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи.
 - 4.2. Для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек.
 - 4.3. Размеры, мм: b-17, D-45, D1-23, d-17, H-100,9, H1-65, масса-0,41кг, разрушающая нагрузка-120 кН.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
–Главный инженер АО «АЖК»

Ю

А.Бердиханов

С. Жалы

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №4

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Крюк (259929.490.000045) шт.
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: штанговый, металлический.
3. Дополнительная характеристика. высоковольтные, КВ-22
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
 - 4.1. Изготовлен из стали марок Ст3, Ст4;
 - 5.2. Крюк диаметром (Д)мм, 22;
 - 5.3. Высота (Н)мм, 165;
 - 5.4. Общая длина (L)мм, 395;
 - 5.5. Длина накатки штыревого конца-60 мм.
5. Прочие характеристики:
 - 5.1. Разрушающая нагрузка: Верт. – 1,43; гориз. – 1,78.
 - 5.2. Масса-1,7 кг
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 380-71;
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года.
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления -

Главный инженер АО «АЖК»



Ю

А. Бердыханов

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Узел (259929.490.000227) шт.
2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: тип КГП
3. Дополнительная характеристика: Узел крепления КГП-7-1
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
 - 4.1. Узел крепления предназначен для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств.
 - 4.2. В комплекте: хомут, гайка, угольник.
 - 4.3. Масса, кг- 0,82.
5. Прочие характеристики: отсутствуют
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 17613-80
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года.
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления

- Главный инженер

10

Бердиханов А.Е.

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.

16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №6

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Кронштейн (259929.490.000270) шт.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для крепления подкоса при установке опор, узел крепления
3. **Дополнительная характеристика:** Кронштейн:У4
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Металлические элементы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии с применением оцинковки или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

№	Наименование детали	Количество	Масса,кг
1	Полоса 8x80	1	6,5
2	Круг 20	1	
3	Уголок 70x70x5	1	
4	Болт М 20x220	1	
5	Гайка М 20	3	

5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным / внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления -
 Главный инженер АО «АЖК»

10

А. Бердыханов