

АО "Алатау Жарык Компаниясы"

За отчетный период	Общее количество потребителей в системе электроснабжения Cs	Количество отключенных потребителей в системе электроснабжения Ca(i)	Продолжительность отключения, t, час	Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI)	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI)
2019 год	844285	815205	838765,5	0,97	0,99

Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер

Сағындықов Б.Қ.

Начальник УКН и ОТ

Бисенов Б.С.

тел: 376-15-48
 utuleubekov@azhk.kz
 исп. Тулеубеков У.Е.