Загрузка подстанций 35 кВ и выше в Алматинском регионе в зоне АО "АЖК"
в нормальном режиме по замерам 21.12.2016г. (состояние оборудования на 01.10.2017г.)

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПС - 220 кВ											
1	7А	АХБК	**1970**	**1971 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТНГ**	**125.00**	**59.13**	**53.64%**	огранич.	город
				1974 - №2	**220/110/10**	**АТДЦТНГ**	**125.00**	**60.46**	**54.51%**	огранич.	город
2	62А	Капшагайская	**1962**	**1980 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТГН**	**63.00**	**22.40**	**39.85%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1980 - №2	**220/110/10**	**АТДЦТГН**	**63.00**	**22.32**	**39.74%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
3	68И	Шелек	**1986**	**1991 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**63.00**	**27.56**	**49.93%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1992 - №2	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**63.00**	**27.51**	**49.84%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
4	131А	Горный Гигант	**1986**	**1989 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**125.00**	**30.65**	**27.98%**	наличие свободной мощности	город
				1990 - №2	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**125.00**	**30.63**	**27.97%**	наличие свободной мощности	город
5	140А	Западная	**1990**	**1992 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**63.00**	**25.10**	**45.47%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1989 - №2	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**63.00**	**24.50**	**44.39%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
6	143А	Робот	**1989**	**1989 - №1**	**220/10/10**	**ТРДЦН**	**63.00**	**15.47**	**26.36%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1993 - №2	**220/10/10**	**ТРДЦН**	**63.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
7	147А	Таугуль	**2001**	**2001 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**125.00**	**36.96**	**32.76%**	наличие свободной мощности	город
			2005	**2005- №2**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**125.00**	**34.88**	**31.15%**	наличие свободной мощности	город
8	154А	Коян коз	**2009**	**2009 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**250.00**	**4.44**	**1.91%**	наличие свободной мощности	город
			2009	**2016- №2**	**220/110/10**	**SFS**	**250.00**	**3.52**	**1.51%**	наличие свободной мощности	город
9	160А	Ерменсай	**2010**	**2010 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**250.00**	**32.75**	**14.04%**	наличие свободной мощности	город
			2010	**2010 - №2**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**250.00**	**31.29**	**13.59%**	наличие свободной мощности	город
10	166А	Бесагаш	**2012**	**2010 - №1**	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**250.00**	**10.27**	**4.60%**	наличие свободной мощности	город
				2010 - №2	**220/110/10**	**АТДЦТН**	**250.00**	**8.26**	**3.73%**	наличие свободной мощности	город
ПС - 110 кВ											
1	1А	АЗТМ	**1956**	**1974 - №1**	**110/6/6**	**ТРДН**	**40.00**	**10.81**	**29.00%**	наличие свободной мощности	город
				1974 - №2	**110/6/6**	**ТРДН**	**40.00**	**15.67**	**42.05%**	наличие свободной мощности	город
2	6А	Геологострой	**1963**	**2009 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**40.00**	**19.79**	**53.97%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2008 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**40.00**	**19.71**	**54.26%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
3	11А	АЗИ	**2015**	**2015 - №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	город
				2015 - №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	город
4	12А	БАК	**2015**	**2015 - №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**10.52**	**17.92%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				2015 - №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
5	14А	Завод XX лет Октября	**1961**	**2004 - №1**	**110/6/6**	**ТРДН**	**25.00**	**12.12**	**52.04%**	огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
				2015 - №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**0.66**	**4.43%**	огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
				2005 - №3	**110/6/6**	**ТРДН**	**25.00**	**13.26**	**56.93%**	огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
6	15А	Малая станица	**1960**	**2014 - №1**	**110/10/6**	**SFSZ9**	**40.00**	**12.36**	**33.17%**	огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
				2014 - №2	**110/10/6**	**SFSZ9**	**40.00**	**12.10**	**32.47%**	огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
7	16И	НЯЦ	**1966**	**1988 - №1**	**110/35/6**	**ТДТН**	**25.00**	**11.27**	**50.20%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				1988 - №2	**110/35/6**	**ТДТНГ**	**25.00**	**12.00**	**54.40%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
8	18А	Химпром	**1963**	**1970 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**6.43**	**43.14%**	огранич. по ВЛ-149А	город
				2012 - №2	**110/6**	**SFAZ**	**25.00**	**4.32**	**18.54%**	огранич. по ВЛ-149А	город
9	19А	Механобр	**1966**	**2000 - №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**25.00**	**11.46**	**49.20%**	огранич.	город
				1976 - №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**25.00**	**15.41**	**66.16%**	огранич.	город
10	24А	ПКиО	**1963**	**1976 - №1**	**110/35/6**	**ТДТН**	**25.00**	**12.54**	**56.08%**	огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
				1976 - №2	**110/35/6**	**ТДТН**	**25.00**	**13.11**	**58.64%**	огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
11	26А	Андра	**2003**	**2016 - №1**	**110/10**	**ТРДНТ**	**63.00**	**8.23**	**14.91%**	наличие свободной мощности	абонент
				2016 - №2	**110/10**	**ТРДНТ**	**63.00**	**13.83**	**25.06%**	наличие свободной мощности	абонент
12	27А	Каскеленская	**1968**	**2009 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**5.44**	**36.49%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	Карасайский РЭС
				2009 - №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**7.06**	**47.35%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	Карасайский РЭС
13	28А	Каргалы	**1963**	**1979 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**0.00**	**0.00%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	Жамбылский РЭС
				1980 - №2	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**5.64**	**60.54%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	Жамбылский РЭС
14	29А	Узун-Агаш	**1963**	**2008 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**10.07**	**69.17%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1989 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**5.11**	**34.75%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
15	37А	Поршень	**1969**	**1969 - №1**	**110/6**	**ТДНГ**	**20.00**	**2.58**	**13.85%**	огранич. по ВЛ-149А	город
				1969 - №2	**110/6**	**ТДНГ**	**20.00**	**1.14**	**6.11%**	огранич. по ВЛ-149А	город
16	39И	Маловодное	**1959**	**1959 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				2011 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**10.81**	**74.28%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
17	42А	Аксай	**1974**	**2015- №1**	**110/10**	**ТРДН**	**63.00**	**0.00**	**0.00%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	город
				2015 - №2	**110/10**	**ТРДН**	**63.00**	**30.57**	**52.09%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	город
18	43А	Южная	**1980**	**2008 - №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**63.00**	**11.99**	**20.42%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2008 - №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**63.00**	**10.38**	**17.69%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
19	44А	БОС	**1970**	**1970 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**1.21**	**8.11%**	наличие свободной мощности	город
				1971 - №2	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**2.62**	**17.57%**	наличие свободной мощности	город
20	46А	Шоссейная	**1977**	**2007 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**6.61**	**28.38%**	наличие свободной мощности	город
				2007 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**17.69**	**77.00%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
21	47А	Пригородная	**1977**	**2009 - №1**	**110/10**	**ТРДН**	**25.00**	**6.78**	**29.10%**	наличие свободной мощности	город
				2008 - №2	**110/10**	**ТРДН**	**25.00**	**6.42**	**27.56%**	наличие свободной мощности	город
22	50И	Жалгамыс	**1979**	**1979 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**1.53**	**16.43%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
23	52А	Аэропорт	**2003**	**2003- №1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**2.57**	**17.24%**	наличие свободной мощности	абонент
				2003- №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**2.31**	**15.49%**	наличие свободной мощности	абонент
24	54А	Медео	**1971**	**1971 - №1**	**110/35/6**	**ТДТН**	**16.00**	**0.41**	**2.85%**	наличие свободной мощности	город
				1972 - №2	**110/35/6**	**ТДТН**	**16.00**	**7.82**	**53.83%**	наличие свободной мощности	город
25	55И	Панфиловская	**1978**	**1979 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**8.73**	**59.31%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				1980 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**7.15**	**48.41%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
26	56А	Алтай	**2014**	**2014 - №1**	**110/10/6**	**SFSZ9**	**40.00**	**10.11**	**30.40%**	огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
				2014 - №2	**110/10/6**	**SFSZ9**	**40.00**	**15.03**	**40.13%**	огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ	город
27	57А	Промзона строит.Кап. П	**1965**	**1969 - №1**	**110/6**	**ТМ**	**6.30**	**1.02**	**17.39%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1975 - №2	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**2.18**	**23.40%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1982 - №3	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**0.14**	**1.49%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
28	57И	Заводская (ТЛМЗ)	**1979**	**1979 - №1**	**110/10**	**ТДТН**	**16.00**	**9.36**	**64.20%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
29	58И	Талгар	**1986**	**2015 - №1**	**110/35/10**	**SFSZ11**	**40.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				2016 - №2	**110/35/10**	**SFSZ11**	**40.00**	**16.32**	**43.79%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
30	59А	Сайран	**1979**	**2007 - №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**40.00**	**5.52**	**14.81%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2007 - №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**40.00**	**8.69**	**23.32%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
31	59И	Ново-Алексеевка	**1980**	**1984 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**4.42**	**29.64%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1979 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**7.84**	**53.48%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
32	59И	Учебный полигон	**1971**	**1971 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**6.30**	**не действующий**			
33	60А	Дмитриевка	**1965**	**1977 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**10.76**	**46.81%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
				1973 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**4.51**	**19.97%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
34	61А	Николаевка	**1989**	**1989 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**5.68**	**60.98%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1989 - №2	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
35	63А	Самал	**1989**	**2007 - №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**40.00**	**13.61**	**36.51%**	наличие свободной мощности	город
				2007 - №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**40.00**	**12.48**	**33.48%**	наличие свободной мощности	город
36	67И	Радиоцентр №7	**1972**	**1972 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**6.30**	**0.63**	**10.76%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				2005 - №2	**110/10**	**ТДН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
37	68А	Заречная	**1980**	**1980 - №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**25.00**	**4.71**	**20.23%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1980 - №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**25.00**	**3.62**	**15.54%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
38	70И	Шонжа	**1968**	**1986 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**3.73**	**25.34%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
			1981	**2014 - №2**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**6.91**	**47.44%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
39	72А	ЗЖБИ (новая)	**1988**	**2007 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**15.99**	**70.85%**	наличие свободной мощности	город
				2008 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**6.23**	**27.49%**	наличие свободной мощности	город
40	72И	Кегень	**1979**	**1983 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**3.04**	**33.02%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1979 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
41	73А	Сорбулак - 1	**1988**	**1988 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**10.00**			наличие свободной мощности	Илийский РЭС
42	74А	БКНС	**1989**	**1989 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**10.00**			наличие свободной мощности	Илийский РЭС
43	75И	Узун-Булак	**1984**	**1984 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.07**	**3.05%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
44	77И	Жаланаш (новая)	**1985**	**1974 - №1**	**110/35/10**	**ТМТ**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1984 - №2	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**0.96**	**16.45%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
45	78И	Бестобе	**1990**	**1990 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.12**	**5.20%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
46	79И	Тасаши	**1981**	**1982 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.07**	**3.05%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
47	80А	Балатопар	**1987**	**1987 - №1**	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**0.94**	**16.54%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
48	80И	Сарыжас	**1967**	**1967 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				1967 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**0.60**	**6.54%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
49	83А	Коктал	**1978**	**1978 - №1**	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**0.57**	**10.01%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
50	84И	Ташкарасу	**1981**	**1981 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
51	85А	ГПП-2 АЗТМ	**1987**	**1987 - №1**	**110/6**	**ТРДН**	**25.00**	**3.03**	**13.01%**	наличие свободной мощности	город
				1987 - №2	**110/6**	**ТРДН**	**25.00**	**1.46**	**6.27%**	наличие свободной мощности	город
52	86А	Куст-29	**1989**	**1989 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**3.68**	**24.70%**	наличие свободной мощности	город
				1989 - №2	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**1.74**	**11.68%**	наличие свободной мощности	город
53	87А	Каскеленская -1	**1990**	**1990 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**6.30**	**демонтирован**			
54	88А	Каскеленская -2	**1990**	**1990 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**10.00**			наличие свободной мощности	Илийский РЭС
55	89И	Текес	**1983**	**1982 - №2**	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**3.01**	**33.28%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
56	94А	Северный Каскелен	**1973**	**2010 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**20.86**	**92.14%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А	Карасайский РЭС
				2008 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**13.32**	**58.97%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А	Карасайский РЭС
57	95А	Бериктас (новая)	**1991**	**1991 - №2**	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**2.57**	**44.82%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
58	98А	Ленинский мост	**1991**	**1990 - №1**	**110/6**	**ТМН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
59	99А	Жайляу	**2010**	**2006- №1**	**110/10**	**ТМН**	**6.30**	**0.26**	**4.42%**	наличие свободной мощности	абонент
				2006- №1	**110/10**	**ТМН**	**6.30**	**1.36**	**23.17%**	наличие свободной мощности	абонент
60	100И	Карашенгель	**1974**	**1974 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**2.50**	**1.19**	**51.03%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
61	101И	Чимбулак	**1986**	**1986 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**6.30**	**2.21**	**37.64%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
62	101А	Европолис		**2008-№1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**1.05**	**7.05%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	абонент
				2008-№2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**0.00**	**0.00%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	абонент
63	102А	АДК	**1972**	**2005 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**4.23**	**45.40%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2005 - №2	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**5.93**	**63.64%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
64	102И	Бескайнар	**1986**	**1986 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**6.30**	**1.60**	**27.24%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
65	104А	Тасмурун	**1973**	**1973 - №1**	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**1.46**	**25.70%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
66	105А	Баканас	**1973**	**1978 - №1**	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
				1973 - №2	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**3.22**	**55.24%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
67	108А	Барибаева	**1975**	**1975 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.05**	**2.15%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
68	109А	Акколь	**1975**	**2001 - №1**	**110/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.24**	**10.25%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
69	111А	Желтуранга	**1975**	**2004 - №1**	**110/35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.66**	**28.37%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
70	113И	М.Сары	**1975**	**1975 - №1**	**110/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
71	114А	Междуреченская	**1974**	**1974 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**40.00**	**18.00**	**50.07%**	огранич.	Отеген Батыр
				1974 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**40.00**	**30.58**	**85.33%**	огранич.	Отеген Батыр
72	115А	Куртинская	**1974**	**1979 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**1.11**	**12.22%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				2006 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**0.32**	**3.53%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
73	116А	Копа	**1974**	**1988 - №1**	**110/35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				2008 - №2	**110/35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.41**	**17.60%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
74	117А	Чильбастау	**1974**	**1974 - №1**	**110/6**	**ТМН**	**6.30**	**0.21**	**3.57%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1986 - №3	**110/10**	**ТМН**	**16.00**	**0.95**	**6.37%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
75	117И	СЗО (зона отдыха)	**2010**	**2010 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**10.00**	**0.71**	**7.63%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
76	118А	Арман	**1982**	**2009 - №1**	**110/10/6**	**ТДТН**	**40.00**	**12.89**	**34.59%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
				2009 - №2	**110/10/6**	**ТДТН**	**40.00**	**15.11**	**40.54%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
77	119А	Новозападная	**1982**	**2008 - №1**	**110/10**	**ТРДН**	**40.00**	**11.28**	**30.27%**	наличие свободной мощности	город
				2008 - №2	**110/10**	**ТРДН**	**40.00**	**10.52**	**28.23%**	наличие свободной мощности	город
78	120И	Талгарский водозабор	**1984**	**1984 - №1**	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**1.51**	**10.13%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				1984 - №2	**110/6**	**ТДН**	**16.00**	**0.51**	**3.42%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
79	121И	Есик-Западная	**1974**	**2011- №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**6.23**	**27.08%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1987 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**25.00**	**16.57**	**73.12%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
80	122И	Шенгельды	**1979**	**2000 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
			1989	**2009 - №2**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**1.94**	**13.56%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
81	123А	ТЭЦ-2	**1975**	**1982 - №1**	**110/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.44**	**7.49%**	наличие свободной мощности	город
82	123И	Сарыбулак	**1979**	**1987 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**2.94**	**20.54%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				1987 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**16.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
83	127А	Каменка	**1982**	**2010 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**5.10**	**34.22%**	огранич. по ВЛ-179А/180А	Карасайский РЭС
				2006 - №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**6.34**	**42.53%**	огранич. по ВЛ-179А/180А	Карасайский РЭС
84	128А	Комсомольская	**1983**	**2011 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**11.37**	**76.27%**	огранич.	город
				2011 - №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**6.44**	**43.20%**	огранич.	город
85	130А	Топливная	**1985**	**2009 - №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**25.00**	**1.68**	**7.21%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
				1989 - №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**25.00**	**2.48**	**10.65%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
86	132А	Саябак	**2005**	**2005-№1**	**110/6**	**ТДТН**	**40.00**	**16.74**	**44.92%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
				2005- №2	**110/6**	**ТДТН**	**40.00**	**18.30**	**49.11%**	огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
87	136А	ГШО	**1986**	**2009 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**7.97**	**53.47%**	наличие свободной мощности	город
				2008 - №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**4.83**	**32.39%**	наличие свободной мощности	город
88	137А	Центральная	**1986**	**2007 - №1**	**110/35/10**	**ТДТН**	**40.00**	**10.44**	**28.70%**	огранич. по ВЛ-149А	город
				2007 - №2	**110/35/10**	**ТДТН**	**40.00**	**23.77**	**65.36%**	огранич. по ВЛ-149А	город
89	139А	Айдарлы	**1986**	**2001 - №1**	**110/35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.22**	**9.51%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
90	141А	Калкаман	**1987**	**1987 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**3.64**	**39.07%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	город
				1987 - №2	**110/10**	**ТДН**	**10.00**	**1.85**	**19.85%**	огранич. по ВЛ-169А/134А	город
91	146А	Табачная	**1999**	**1999 - №1**	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**4.79**	**32.14%**	наличие свободной мощности	город
				1999 - №2	**110/10**	**ТДН**	**16.00**	**3.57**	**23.94%**	наличие свободной мощности	город
92	148А	ТалгарСайы	**2005**	**2005- №1**	**110/10**	**ТДН**	10.00	абонент			Талгарский РЭС
				2005- №2		**ТДН**	10.00	абонент			Талгарский РЭС
93	150А	Алмалы	**2007**	**2007 - №1**	**110/10**	**ТДН**	16.00	**2.53**	**16.98%**	наличие свободной мощности	город
				2007 - №2		**ТДН**	16.00	**4.74**	**31.80%**	наличие свободной мощности	город
94	151А	Райымбек	**2007**	**2007 - №1**	**110/10/6**	**ТДТН**	25.00	**7.57**	**32.50%**	огранич. по ВЛ-149А	город
				2007 - №2		**ТДТН**	25.00	**4.57**	**19.63%**	огранич. по ВЛ-149А	город
95	152А	Мойнак	**2007**	**2007- №1**	**110/10**	**ТМН**	6.30	**0.17**	**2.92%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
96	156А	ИЯФ Новая	**2010**	**2016- №1**	**110/10/10**	**SFFZ10**	**40.00**			наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				2015- №2	**110/10**	**SFFZ10**	**40.00**			наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
97	157А	КазГУ Новая	**2010**	**2010- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**10.37**	**17.67%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				2010- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**8.23**	**14.02%**	наличие свободной мощности	город
98	158А	Медеу- Новая	**2010**	**2010- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**0.57**	**0.97%**	наличие свободной мощности	город
				2010- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**1.80**	**3.07%**	наличие свободной мощности	город
99	159А	Шымбулак	**2010**	**2010- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**40.00**	**1.96**	**5.26%**	наличие свободной мощности	город
				2010- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**40.00**	**0.15**	**0.40%**	наличие свободной мощности	город
100	161А	Білім Ордасы	**2010**	**2010- №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**40.00**	абонент			Талгарский РЭС
				2010- №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**40.00**	абонент			Талгарский РЭС
101	162А	Алгабас	**2011**	**2010- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**3.49**	**5.95%**	наличие свободной мощности	город
				2010- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**5.01**	**8.54%**	наличие свободной мощности	город
102	163А	Отырар	**2011**	**2011- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**1.84**	**3.14%**	наличие свободной мощности	город
				2011- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**2.45**	**4.17%**	наличие свободной мощности	город
103	164А	Алатау	**2011**	**2011- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**40.00**	**0.54**	**1.45%**	наличие свободной мощности	город
				2011- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**40.00**	**1.64**	**4.40%**	наличие свободной мощности	город
104	165А	Карасу	**2012**	**2011- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**8.90**	**15.16%**	наличие свободной мощности	город
				2011- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**10.75**	**18.31%**	наличие свободной мощности	город
105	167А	Мамыр	**2013**	**2013- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**0.20**	**0.34%**	наличие свободной мощности	город
				2013- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**2.64**	**4.50%**	наличие свободной мощности	город
106	168А	Есентай	**2013**	**2013- №1**	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**17.83**	**30.38%**	огранич. по Т3, Т4	город
				2013- №2	**110/10/10**	**ТРМН**	**63.00**	**15.93**	**27.14%**	огранич. по Т3, Т4	город
107	169А	Акбулак	**2016**	**2016- №1**	**110/10/10**	**ТРДН**	**63.00**	**10.80**	**18.40%**	наличие свободной мощности	город
				2016- №2	**110/10/10**	**ТРДН**	**63.00**	**3.06**	**5.21%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
ПС - 35 кВ											
1	2А	Завод им. Кирова	**1953**	**1975 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**3.37**	**36.16%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2008 - №2	**35/6**	**ТМНС**	**10.00**	**1.79**	**19.22%**	огранич. по ВЛ-149А	город
				1971 - №3	**35/6**	**ТМ**	**6.30**	**1.10**	**18.75%**	огранич. по ВЛ-149А	город
2	4А	Советская	**1959**	**1977 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**6.89**	**46.23%**	огранич. по ПС-4А, ВЛ-149А	город
				1964 - №2	**35/6**	**ТДН**	**10.00**	**5.41**	**58.07%**	огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А	город
				1976 - №3	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**7.17**	**48.11%**	огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А	город
3	5А	Центральная	**1961**	**2009 - №1**	**35/6**	**ТДН**	**16.00**	**10.51**	**70.51%**	огранич. по ПС-5А, ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
				1976 - №2	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**7.28**	**48.84%**	огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
4	5И	Кирова	**1994**	**1994 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
5	6И	Орта-Мерке	**1963**	**1963 - №1**	**35/0,4**	**ТМ**	**0.10**	**демонтирован**			Райымбекский РЭС
6	7И	Сюмбе	**1992**	**1992 - №2**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.41**	**17.60%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
7	8А	Кирпичный завод	**1956**	**1963 - №1**	**35/6**	**ТДН**	**10.00**	**4.28**	**45.94%**	наличие свободной мощности	город
				1963 - №2	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**5.92**	**63.55%**	наличие свободной мощности	город
8	8И	Назугум	**1997**	**1997 - №2**	**35/10**	**ТМ**	**1.80**	**0.92**	**54.88%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
9	9А	Радиостанция РВ-90	**1960**	**2011 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**3.91**	**41.95%**	наличие свободной мощности	город
				2011 - №2	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**3.68**	**39.52%**	наличие свободной мощности	город
10	9И	Кызыл-Ту	**1988**	**1990 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
11	11И	Карадала		**1982 - №2**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
12	12И	Социализм	**1982**	**1982 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.31**	**13.30%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
13	13А	Тулпар	**1982**	**1982 - №1**	**35/0,4**	**ТМ**	**0.16**		**0.00%**		
14	13И	Туздыбастау	**1982**	**2011 - №1**	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**5.03**	**53.98%**	огранич. по ПС-13И, огранич. по ВЛ-49И/50И	Талгарский РЭС
				2006 - №2	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**6.75**	**72.44%**	огранич. по ПС-13И, огранич. по ВЛ-49И/50И	Талгарский РЭС
15	17А	Космонавтов	**1963**	**1963 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**9.08**	**60.91%**	огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А	город
				1963- №2	**35/6**	**ТДНС**	**15.00**	**7.78**	**55.66%**	огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А	город
16	21А	Ипподром	**1959**	**2006 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**7.46**	**50.05%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				2006 - №2	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**7.13**	**47.48%**	огранич. по ВЛ-149А	город
17	21И	Насосная №1	**1977**	**2011 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
18	22А	Дом отдыха	**1958**	**1958 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**5.60**	**2.25**	**43.14%**	наличие свободной мощности	город
19	22И	Насосная №2	**1977**	**2002 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
20	23А	Республ. больница	**1963**	**1963 - №1**	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**4.30**	**46.17%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2006 - №2	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**2.23**	**23.94%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
21	23И	Насосная №3	**1977**	**1977 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
22	24И	Насосная №4	**1977**	**2012 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
23	25А	ТЭЦ-3	**1961**	**1961 - №1**	**35/6**	**ТДНГ**	**10.00**		**0.00%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
				1965 - №2		**ТДНС**	**10.00**		**0.00%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
24	25И	Насосная №5	**1977**	**1990 - №1**	**35/6**	**ТМН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
25	27И	Насосная №7	**1977**	**1979 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
26	30А	Кара-Кастек	**1963**	**2001 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**1.41**	**60.54%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1984 - №2	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
27	30И	Насосная №3А	**1977**	**2005 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
28	31А	Чиен	**1979**	**1979 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**0.49**	**32.85%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1980 - №2	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
29	31И	Жана Ак дала	**2010**	**2010 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**4.00**		**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
30	32А	Аксенгер	**1984**	**1984 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.44**	**18.87%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1984 - №2	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
31	32И	Кербулак	**1971**	**1982 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.00**	**0.01**	**1.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				2004 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
32	33А	Унгуртас	**1963**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**1.62**	**43.45%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1979 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.20**	**5.39%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
33	34И	Тургень-Западная	**1979**	**1979 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**2.81**	**75.44%**	огранич.	Есикский РЭС
				1979 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**1.65**	**44.24%**	огранич.	Есикский РЭС
34	35А	Сахарный завод	**1966**	**2008 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**5.36**	**91.32%**	огранич. по ПС-114А	город
35	35И	Балтабай	**1978**	**1978 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.92**	**24.70%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				2008 - №2	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**1.99**	**53.44%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
36	36А	Мраморный завод	**1966**	**1966 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**1.87**	**31.86%**	огранич. по ПС-114А	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				1966 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**3.38**	**57.60%**	наличие свободной мощности	город
37	37И	Жанашар	**1975**	**1975 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**2.81**	**47.90%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1975 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**3.01**	**51.26%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
38	38А	Ульгули	**1988**	**1988 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.12**	**8.13%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
39	38И	Ташкенсаз	**1976**	**1976 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**1.04**	**27.95%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1976 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**1.38**	**37.05%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
40	39А	Политотдел	**1976**	**2009 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**4.98**	**84.83%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				1976 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**0.00**	**0.00%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
41	40А	ЗОСП	**1977**	**1977 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**6.19**	**105.44%**	огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				1977 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**1.65**	**28.09%**	огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
42	40И	Есик	**1983**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**3.15**	**53.68%**	огранич.	Есикский РЭС
				1983 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**4.17**	**71.07%**	огранич.	Есикский РЭС
43	41А	КазМИС	**1978**	**1974 - №1**	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**4.98**	**53.45%**	огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				1978 - №2	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**4.69**	**50.34%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
44	41И	Курам	**1989**	**1989 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.66**	**17.73%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1989 - №2	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
45	42И	Октябрьская	**1976**	**1976 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1976 - №2	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**1.53**	**41.09%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
46	43И	Малыбай	**1978**	**2006 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1978 - №2	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**1.09**	**46.87%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
47	45А	Касымбек	**1974**	**1974 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.27**	**7.29%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				1999 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**1.96**	**52.55%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
48	45И	Нурлы	**1985**	**1985 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1985 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.09**	**2.46%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
49	47И	Каражота	**1983**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.53**	**22.80%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
50	48А	Актерек	**1964**	**1973 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**переведен на 10кВ**			Жамбылский РЭС
51	49А	Куртинский ХПП	**1965**	**1974 - №1**	**35/0,4**	**ТМ**	**0.56**	абонент			Жамбылский РЭС
				1974 - №2	**35/0,4**	**ТМ**	**0.56**	**демонтирован**			Жамбылский РЭС
52	50А	Плотина-Медеу	**1973**	**1973 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**7.50**	**1.05**	**15.03%**	наличие свободной мощности	город
				1973 - №2	**35/6**	**ТМ**	**4.00**	**0.22**	**5.94%**	наличие свободной мощности	город
53	51А	Акши	**1976**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**1.01**	**43.31%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
				1984 - №2	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Илийский РЭС
54	53И	Тау-Тургень	**1977**	**1966 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.80**	**21.45%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
55	55А		**2015**	**2015 - №1**	**35/0,4**	**ТМГ11**	**0.16**	абонент			
56	56И	Бельбулак	**1977**	**2011 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**4.17**	**71.07%**	огранич. по ВЛ-49И/50И	Талгарский РЭС
				2009 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**1.70**	**28.95%**	огранич. по ВЛ-49И/50И	Талгарский РЭС
57	58А	Театральная	**1978**	**1978 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**8.67**	**58.16%**	огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
				1978 - №2	**35/6**	**ТДНС**	**16.00**	**6.73**	**45.14%**	огранич. по ПС-24А, по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А	город
58	64А	Чемолган	**1970**	**1970 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**4.01**	**68.30%**	огранич. по ПС-64А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				1970 - №2	**35/10**	**ТМН**	**10.00**	**4.51**	**48.41%**	огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
59	65А	ЗЖБИ	**1968**	**1991 - №1**	**35/6**	**ТДНС**	**10.00**	**3.92**	**42.08%**	наличие свободной мощности	город
				1991 - №2	**35/6**	**ТМН**	**10.00**	**2.39**	**25.65%**	наличие свободной мощности	город
				1981 - №3	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**1.71**	**30.38%**	наличие свободной мощности	город

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
60	66А	Чапаевская	**1969**	**1981 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**3.55**	**60.46%**	огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Отеген Батыр
				1981 - №2	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**1.51**	**25.73%**	огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Отеген Батыр
61	69А	Жана-Курылыс	**1987**	**1986 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	огранич.	Жамбылский РЭС
				1986 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**3.06**	**82.08%**	огранич.	Жамбылский РЭС
62	70А	Тепличная	**1978**	**1978 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**3.57**	**60.81%**	огранич.	Отеген Батыр
				1978 - №2	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**3.66**	**62.37%**	огранич.	Отеген Батыр
63	71А	Соцкультбыт	**1980**	**1980 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.61**	**10.41%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
				1980 - №2	**35/6**	**ТМН**	**6.30**	**0.86**	**14.68%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
64	73И	Кегень (старая)	**1965**	**1977 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.12**	**7.50%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
65	74И	Болексаз	**1967**	**1967 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**0.07**	**4.76%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1967 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
66	76А	Ново-Каройская	**1983**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.16**	**6.84%**	огранич. по ПС-114А	Отеген Батыр
67	76И	Алгабас	**1985**	**1985 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.17**	**11.49%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
68	77А	Кокузек	**1984**	**2008 - №1**	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**4.11**	**44.10%**	огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				2008 - №2	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**6.27**	**67.32%**	огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
69	78А	Новостройка	**1983**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТАМ**	**1.80**	**0.07**	**4.23%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
70	79А	Береке	**1980**	**1980 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.34**	**14.56%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
71	81А	Жидели	**1978**	**1978 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.15**	**10.10%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
72	81И	Шалкудесу	**1977**	**1977 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.48**	**32.26%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1977 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
73	82А	Куйган	**1978**	**1978 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.22**	**9.51%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
74	82И	Кайнар	**1967**	**1967 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.31**	**20.78%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
75	84А	Карой	**1978**	**1978 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.00**	**0.24**	**25.63%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
76	85И	Б. Аксу	**1968**	**1968 - №1**	**35/10**	**ТАМ**	**3.20**	**1.19**	**39.87%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
77	86И	Ардолайты	**1968**	**1968 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.27**	**18.22%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС
78	87И	Дубунь	**1981**	**1981 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.00**	**демонтирован**			
79	88И	Малый Дехкан	**1968**	**1968 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.78**	**33.43%**	наличие свободной мощности	Уйгурский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
80	90А	Селекционный центр	**1983**	**1983 - №1**	**35/10**		**0.00**	**демонтирован**			
81	90И	Нарынкол	**1973**	**1973 - №1**	**35/10**	**ТДМ**	**3.20**	**1.62**	**54.32%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1973 - №2	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
82	91А	Ащибулак	**1988**	**1988 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**16.00**	**8.81**	**59.11%**	огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Отеген Батыр
83	91И	Кызыл-Шекара	**1978**	**1978 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1978 - №2	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**0.43**	**28.90%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
84	92А	Комсомол - Каз.ЦИК	**1974**	**2015 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**1.45**	**24.73%**	огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Отеген Батыр
				2008 - №2	**35/10**	**ТДНС**	**10.00**	**2.57**	**27.58%**	огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Отеген Батыр
85	92И	Шырганак	**1976**	**1976 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1976 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.26**	**17.41%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
86	93А	Илийская	**1973**	**1979 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**2.98**	**50.76%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
				1987 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**3.50**	**59.66%**	огранич. по ПС-114А	Отеген Батыр
87	93И	Сарыбастау	**1976**	**1976 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.15**	**10.10%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
88	94И	Тузколь	**1978**	**1980 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.05**	**3.37%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
89	95А	Бериктас (старая-новая	**1971**	**1984 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1984 - №2	**35/10**	**ТМТН**	**6.30**	**2.57**	**44.82%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
90	95И	Каркара	**1979**	**1971 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**2.50**	**0.15**	**6.46%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
				1971 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Райымбекский РЭС
91	96А	Степная	**1971**	**1988 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1988 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.37**	**9.89%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
92	97И	Остемир	**1988**	**2006 - №1**	**35/10**	**ТМЗ**	**6.30**	**1.09**	**19.38%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				2011 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.82**	**22.92%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
93	98И	Кайрат	**1972**	**2011 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.27**	**11.66%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				1972 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.60**	**0.12**	**8.13%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
94	99И	Верхне-Талгарская	**1972**	**2011 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**1.19**	**20.25%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				2006 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**2.79**	**74.88%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
95	100А	Айнабулак	**1977**	**2010 - №1**	**35/6**	**ТД**	**10.00**	**2.08**	**22.32%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				2010 - №2	**35/6**	**ТД**	**10.00**	**2.23**	**23.94%**	наличие свободной мощности	город
96	103И	Котур-Булак	**1987**	**1987 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**5.60**	**4.34**	**83.17%**	огранич. по ВЛ-49И/50И	Талгарский РЭС
97	106А	Бах-Бахты	**1974**	**1974 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.68**	**29.27%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
				1984 - №2	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
98	107А	Бирлик	**1974**	**1974 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.00**	**0.39**	**41.79%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
				1984 - №1	**35/10**	**ТМ**	**2.50**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Балхашский РЭС
99	110А	Архар	**1983**	**1983 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**переведен на 10кВ**			Балхашский РЭС
				1983 - №2	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**переведен на 10кВ**			Балхашский РЭС
100	118И	Каратурук	**1973**	**1974 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**1.80**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
				1983 - №2	**35/10**	**ТМ**	**1.80**	**1.67**	**99.56%**	наличие свободной мощности	Есикский РЭС
101	119И	Талгарский водозабор	**1985**	**1985 - №1**	**35/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.61**	**10.41%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
				1985 - №2	**35/6**	**ТМ**	**6.30**	**0.40**	**6.84%**	наличие свободной мощности	Талгарский РЭС
102	124А	Первомайская	**1975**	**1982 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**1.94**	**33.07%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр
				1999 - №2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	**3.69**	**62.87%**	наличие свободной мощности	Отеген Батыр

№ п/п	Диспет-черский № ПС.	Наименование ПС	Год ввода ПС	Год ввода и дисп.№ тр-ра	Класс напряжения, кВ	Тип трансфор-матора	Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА	Загрузка трансформаторов		свободные и доступные мощности	место расположения подстанции
								Р, МВт	%		
103	125А	Биокомбинат	**1975**	**1975 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**2.45**	**65.78%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				1984 - №2	**35/10**	**ТМ**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
104	126А	ВАСХНИЛ	**1986**	**1987 - №1**	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**4.81**	**81.97%**	огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
				2005 - №2	**35/10**	**ТМ**	**6.30**	**2.07**	**35.28%**	огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А	Карасайский РЭС
105	133А	Орбита	**1986**	**1998 - №1**	**35/10**	**ТДНС**	**16.00**	**6.70**	**44.94%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
				1998 - №2	**35/10**	**ТДНС**	**16.00**	**2.84**	**19.06%**	огранич. по ВЛ-110А/111А	город
106	134А	Женис	**1986**	**1986 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**переведен на 10кВ**			Балхашский РЭС
				1986 - №2	**35/10**	**ТМН**	**1.60**	**переведен на 10кВ**			Балхашский РЭС
107	135А	Вокзальная	**1986**	**1986 - №1**	**35/6**	**ТМН**	**6.30**	**1.41**	**24.02%**	огранич.	Алматы -1 на въезде
				1986 - №2	**35/6**	**ТМН**	**6.30**	**2.42**	**93.06%**	огранич.	Алматы -1 на въезде
108	138А	Мынбаева-КНИИЖ	**1986**	**1986 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.00**	**0.00%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
				1986 - №2	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**1.34**	**35.93%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
109	142А	Прудки(Аккайнар)	**1987**	**1987 - №1**	**35/10**	**ТМН**	**4.00**	**0.31**	**8.31%**	наличие свободной мощности	Жамбылский РЭС
110	144А	Сигаретная	**1998**	**2010 - №1**	**35/10**	**TSPH**	**6.30**	**0.75**	**12.76%**	наличие свободной мощности	по трассе на Капчагай
				2010 - №2	**35/10**	**TSPH**	**6.30**	**0.81**	**13.82%**	наличие свободной мощности	по трассе на Капчагай
111	145А	Тау	**1999**	**1999 - №1**	**35/0,4**	**ТМ**	**0.25**	абонент			город
112	149А	Енбек	**2007**	**2007-№1**	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	абонент			Уйгурский район
				2007-№2	**35/10**	**ТМН**	**6.30**	абонент			Уйгурский район
113	155А	Тау Шалгын	**2010**	**2010 - №1**	**35/0,4**	**ТМ**	**1.00**	абонент			район Каскада ГЭС