

Перечень закулаемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"


Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге ГПЗ	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге по каталогу
13.96.16.900.009.00.07 96.0000000000000	Рукав напорный	резиновый, класса Б, с текстильным каркасом, ГОСТ 18698-79	Рукав напорный d-50мм (20 метров)	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	25,00	12 000,00	300 000,00

А.В.Сул

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Рукав напорный (13.96.16.900.009.00.0796.000000000000)
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** резиновый, класса Б, с текстильным каркасом, ГОСТ 18698-79
3. **Дополнительная характеристика:** d-50мм (20 метров)
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом, металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты класса «Б», применяется для перекачивания трансформаторного масла.
 - 4.2. Группа II-напорно-всасывающие рукава.
 - 4.3. Температура работоспособности рукав: умеренный климат (-35 до +90 С)
5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017г.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Заместитель Главного инженера



Сахарханов К.Д.

