

Перечень закупаемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

| Код ЕНС ТРУ | Наименование по коду ЕНС ТРУ | Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ | Дополнительная характеристика | Место поставки товара | Сроки поставки товара | Условия оплаты | Ед.измер. | Кол-во,объем | Цена за единицу без НДС,тенге ГПЗ | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге по каталогу |
|---|------------------------------|--|---|---|---|--|-----------|--------------|-----------------------------------|---|
| 27.12.10.900.010.00.07 96.000000000002 | Выключатель | масляный с ручным управлением (согласно технической спецификации) | Выключатель масляный (согласно технической спецификации) | г.Алматы,ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК | с момента заключения договора в течение 30 календарных дней | 100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара | Штука | 1,00 | 6 346 153,85 | 6 346 153,85 |

**Техническая спецификация закупаемых товаров 2017 год.
«Высоковольтное оборудование свыше 1000В»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Выключатель (27.12.10.900.010.00.0796.000000000002) штука.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** масляный с ручным управлением
3. **Дополнительная характеристика:** Выключатель маломасляный с ручным и дистанционным управлениями
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
Выключатель маломасляный трехфазный предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц.

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| 4.1. Номинальное напряжения, | кВ | 110 |
| 4.2. Номинальное рабочее напряжения, | кВ | 126 |
| 4.3. Номинальный ток, | А | 1000-1250 |
5. **Прочие характеристики:** м отсутствует
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО АЖК
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» товара.

Первый Заместитель Председателя Правления-Главный инженер

Бердыханов А.Е.

