

Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2017 год  
 АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Годовой план закупок товаров (аварийный запас) на 2017 год


Тип финансирования	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупки	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
1	3	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17	18	19
А/З	Высоковольтное оборудование свыше 100кВ	27.12.10.900.010.00.0796.0000000000	Выключатель	высоковольтный, вакуумный	ВМТ- 110 кВ (согласно технической спецификации)	ЦПЭ	г. Алматы, ул. Розыбакыева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 10 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1,00	6 346 153,85	6 346 153,85

**Техническая спецификация закупаемых товаров 2017год.  
«Высоковольтное оборудование свыше 1000В»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Выключатель (27.12.10.900.010.00.0796.000000000000) штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** высоковольтный, вакуумный
3. **Дополнительная характеристика:** ВМТ - 110 кВ
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров;**  
Выключатель маломасляный трехфазный типа ВМТ-110кВ предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц.

4.1. Номинальное напряжения,	кВ	110
4.2. Номинальное рабочее напряжения,	кВ	126
4.3. Номинальный ток,	А	1000-1250
5. **Прочие характеристики:** отсутствует
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 5 лет.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО АЖК
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» товара.
11. **Поставляемые Товары,** производимые страной участницей таможенного союза, должны соответствовать обязательной оценке с выдачей единых документов-сертификатов соответствий, согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 319 «О техническом регулировании в Таможенном союзе».
12. **Требуемые условия гарантии качества:** Письма гарантии от поставщика о предоставлении гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 5 лет со дня поставки товара. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия, а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров, товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).
13. В составе технической спецификации необходимо представить презентационный материал (чертеж).

Первый Заместитель Председателя Правления-Главный инженер



10

Бердиханов А.Е.