

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год
87 группа «Трансформаторы тока»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Трансформатор тока (27.11.42.300.000.00.0796.000000000365).
Технические и качественные характеристики: опорный, с фарфоровой крышкой, номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 400 А, ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы служат для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц. Трансформаторы предназначены для преобразования тока до значения, удобного для измерения.
2. Трансформатор предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц на класс напряжения до 110 кВ.
 - 2.1. Вариант исполнения 400/5
 - 2.2. Номинальный первичный ток 400 А, Номинальный вторичный ток 5А
 - 2.3. Номинальное напряжение 110 кВ, Наибольшее рабочее напряжение, кВ 150
 - 2.4. Количество вторичных обмоток 3
 - 2.5. Класс точности вторичной обмотки для измерений 0,2S
 - 2.6. Класс точности вторичной обмотки для защиты 10P
 - 2.7. Трехсекундный ток термической стойкости, кА 43,3
 - 2.8. Длительность протекания тока кз, с 3
3. **Прочие характеристики:** для наружной установки (в открытых распределительных устройствах).
4. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров
5. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении конструкции, материалов и работы механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара в течение 36 месяцев с момента поставки.
6. Год выпуска товара не ранее: 2016года
7. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК»
8. **Предоставление образца товара:** не требуется
9. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат соответствия.


10. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик в составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) должен представить документальные подтверждения соответствия товара требованиям:-

11. Ввозимые и производимые в РК товары по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров;

Гарантий качества - «Письмо-гарантия» от поставщика о предоставлении гарантии производителем товара. Качество товара должно соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у, СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

Указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя.

Первый Заместитель
Председателя Правления
Главный инженер



А. Бердыханов

