

Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2018 год  
АО "Алатау Жарык Компанисы"

Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупки	Прогноз казахстанского содержания, %	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Максимальная цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Приоритет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	271240.900.00021	Блок управления	для вакуумного выключателя	Блок управления для выключателя вакуумного	БУ/TEL-100/220-12-03А	ЗЦП	0	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100%, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	13,0000	17*600,00	2 230 800,00	ПКО	
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	271240.900.00021	Блок управления	для вакуумного выключателя	Блок управления для выключателя вакуумного	БУ/TEL-100/220-12-02А	ЗЦП	0	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100%, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	2,0000	17*600,00	343 200,00	ПКО	

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Блок управления (271240.900.000021) шт.
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для вакуумного выключателя
3. **Дополнительная характеристика:** БУ/TEL-100/220-12-03А
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. БУ/TEL-100/220-12-03А
  - 4.2. Номинальное напряжение питания:
    - переменном 100/127/220В;
  - 4.3. Назначение блоков управления БУ/TEL-100/127-12-220А вакуумными выключателями ВВ/TEL по основным функциям аналогично назначению приводов традиционных выключателей: управление выключателем путем подачи на его электромагниты управления порции электрической энергии, а также взаимодействие с релейной защитой и автоматикой.
  - 4.4. БУ/TEL обеспечивает выполнение следующих функций:
    - управление выключателем;
    - выполнение стандартного цикла АПВ 0-0,3с-В0-15с-В0;
    - блокировку повторных включений;
    - блокировку включения выключателя при наличии команды отключения;
    - контроль исправности цепи электромагнитов выключателя;
    - сигнализацию внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности;
    - включение выключателя от вспомогательного источника питания (только в БУ/TEL-100/220-12-03А);
    - сигнализацию аварийного отключения выключателя (только в БУ/TEL-100/220-12-03А).
  - 4.5. БУ/TEL предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, предусмотренных для климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
  - 4.6. Степень защиты корпуса БУ/TEL соответствует IP40 по ГОСТ 14254.

Иванов  
Иванов



4.7. Электропрочность изоляции всех независимых цепей БУ/ТЕЛ относительно корпуса и между собой соответствует ГОСТ Р 50514 и отвечает следующим требованиям:

- электропрочность изоляции в течение 1 мин - 2 кВ, 50 Гц;
- импульсная электропрочность изоляции (1,2/50 мкс) - 5 кВ.

5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** Согласно гарантии завода изготовителя
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления**

- Главный инженер

Ю

Бердыханов А.Е

Ю


Ю

Лот 2

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Блок управления (271240.900.000021) шт.
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для вакуумного выключателя
3. **Дополнительная характеристика:** БУ/TEL-100/220-12-02А
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. БУ/TEL-100/220-12-02А
  - 4.2. Номинальное напряжение питания:
    - переменном 100/127/220В;
  - 4.3. Назначение блоков управления БУ/TEL-100/127-12-220А вакуумными выключателями ВВ/TEL по основным функциям аналогично назначению приводов традиционных выключателей: управление выключателем путем подачи на его электромагниты управления порции электрической энергии, а также взаимодействие с релейной защитой и автоматикой.
  - 4.4. БУ/TEL обеспечивает выполнение следующих функций:
    - управление выключателем;
    - выполнение стандартного цикла АПВ О-0,3с-ВО-15с-ВО;
    - блокировку повторных включений;
    - блокировку включения выключателя при наличии команды отключения;
    - контроль исправности цепи электромагнитов выключателя;
    - сигнализацию внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности;
    - включение выключателя от вспомогательного источника питания (только в БУ/TEL-100/220-12-02А);
    - сигнализацию аварийного отключения выключателя (только в БУ/TEL-100/220-12-02А);
  - 4.5. БУ/TEL предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, предусмотренных для климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
  - 4.6. Степень защиты корпуса БУ/TEL соответствует IP40 по ГОСТ 14254.





4.7. Электропрочность изоляции всех независимых цепей БУ/ТЕЛ относительно корпуса и между собой соответствует ГОСТ Р 50514 и отвечает следующим требованиям:

- электропрочность изоляции в течение 1 мин - 2 кВ, 50 Гц;
- импульсная электропрочность изоляции (1,2/50 мкс) - 5 кВ.

**5. Прочие характеристики:** Отсутствуют

**6. Соответствие стандартам (международным/внутренним):** Согласно гарантии завода изготовителя

**7. Гарантийный срок на поставляемый товар:** 24 месяцев со дня поставки

**8. Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.

**9. Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

**10. Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления**

- **Главный инженер**

**Бердыханов А.Е**