

Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код группы	Наименование группы	Код ЕИС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕИС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕИС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупки	Процент казахстанского содержания, %	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Приоритет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	271181.000.00.0029	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для электродвигателя	Ремонтный комплект для привода ППРК ОБП.765.026	для выключателя (вакуумного лпрк (блок отключения с тремя электромагнитам и расходные материалы для проведения работ по доработке привода)	ЗЦП	0	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 20 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	8,0000	379 900,00	3 039 200,00	
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	271240.900.00.0072	Стержень	для высоковольтного выключателя	Стержень	Стержень СВУ.540.007 для ВМГ-133	ЗЦП	0	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	136,0000	24 750,00	3 386 000,00	

Приложение

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей (271161.000.000029)
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для электродвигателя
3. **Дополнительная характеристика:** для выключателя (вакуумного ппрк (блок отключения с тремя электромагнитами, расходные материалы для проведения работ по доработке привода)
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Ремонтный комплект или блок управления отключением (БП.382.717) применяется в приводах типа ППрК-2000С УХЛ1 выключателя типа ВГТ-110П-40/2500У1 производства Екатеринбургского завода Уралэлектротяжмаш.
 - 4.2. Ремонтный комплект или блок управления отключением (БП.382.717) состоит из трех электромагнитов отключения.
 - 4.3. Номинальное напряжение электромагнитов постоянный 220В.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер



А.Бердиханов



Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Стержень (271240.900.000072) штук
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** Для высоковольтного выключателя
3. **Дополнительная характеристика:** Стержень 5ВУ.540.007 для ВМГ-133.
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** для масляных выключателей ВМГ-133 и для прохождения высокого тока и напряжения.
5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016 год.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления
-Главный инженер АО «АЖК»**

Ю

Бердыханов А.Е.